

Hausinstallationen  
Hausanschlüsse  
Verteilungsleitungen  
Hauptleitungen  
Transportleitungen



# GasCheck H<sub>2</sub>

Tracergas Leckortungsgerät



- PUNKTORTUNG VON LECKAGEN
- UNABHÄNGIG VON LECK- UND UMGEBUNGSGERÄUSCHEN
- SCHNELLE REAKTIONSZEIT UND
- HOHE EMPFINDLICHKEIT DES WASSERSTOFFSENSORS
- LEICHTE UND GENAUE PUNKTORTUNG VON LECKAGEN
- ANERKANNTA LECKSUCH-METHODE DES DVGW / IWA

## AUSRÜSTUNG



## ANWENDUNG

- Einführung des Tracergases (H<sub>2</sub> N<sub>2</sub>) in die Leitung über Hydrant, Anbohrung oder Hauszähler
- Enorme Reduktion des eingesetzten Gases, durch Begasen der Leitung mittels GasDiffuser.
- Position mit höchster Gaskonzentration durch Gascheck aufspüren

